

АКТ
приемки законченного строительством объекта сети
газораспределения и газопотребления

Газификация 564 жилых строений ДНП «Александровы пруды»

по адресу:

г. Москва, поселение Шаповское, вблизи дер. Троицкое

(наименование и адрес объекта)

«04» октября 2018 г.

Приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии – представитель заказчика или застройщика

Председатель ДНП «Александровы Пруды» Н.А.Суворова

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

члены комиссии:

Представитель заказчика,

осуществляющий строительный контроль

со стороны заказчика: Начальник Подольской РЭС А.Е.Шумейко

(должность, инициалы, фамилия)

Представитель проектной организации

ООО «РесурсПроектСтрой» ГИП

Л.В.Чижикова

(организация, должность, инициалы, фамилия)

Представитель эксплуатирующей организации

филиал АО «Мособлгаз»

«Подольскмежрайгаз» Начальник Подольской РЭС

А.Е.Шумейко

(должность, инициалы, фамилия)

Представитель МТУ Ростехнадзора

Государственный инспектор

по согласованию

(должность, инициалы, фамилия)

Представитель подрядной организации

ООО «Газводстрой-сервис+»

Главный инженер

В.В.Зайцев

(должность, инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком (генеральным подрядчиком) ООО «Газводстрой-сервис+»

(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством объект: Газификация 564
жилых строений, ДНП «Александровы пруды»

(наименование объекта)

Элементы	Кол-во	Тип
Распределительный газопровод, п.м.	13471,9	п/э; сталь
Подземный распределительный газопровод, п.м.	13468	п/э; сталь
В т.ч., стальной, среднего давления Ø219	1,6	Ø 219×6,0
В т.ч., полиэтилен, среднего давления Ø225	348,7	Ø 225×12,8
полиэтилен, среднего давления Ø110	9643,8	Ø 110×6,3
полиэтилен, среднего давления Ø160	2310,4	Ø 160×9,1
полиэтилен, среднего давления Ø63	1163,5	Ø 63×5,8
Надземный распределительный газопровод, п.м.	3,9	сталь
В т.ч., стальной, среднего давления Ø108	0,2	Ø 108×4,0
стальной, среднего давления Ø219	2,2	Ø 219×6,0
стальной, среднего давления Ду25	1,5	Ду25×3,2
Рабочее давление, МПа	0,1	среднее
Тип изоляции: ВУС, 2 слоя масляной краски по грунтовке		
Количество вводов, шт.	-	
На распределительном газопроводе установлено:		
Задвижка с п/э патрубками серия 36/90 DN100(Ø110)	11	AVK
Задвижка с п/э патрубками серия 36/90 DN150(Ø160)	5	AVK
Задвижка с п/э патрубками серия 36/90 DN200(Ø225)	3	AVK
Изолирующее соединение Ду200, шт.	1	ТИС
Муфта Ø225, шт.	7	+GF+
Муфта Ø160, шт.	14	+GF+
Муфта Ø110, шт.	24	+GF+
Заглушка Ø110, шт.	22	+GF+
Заглушка Ø63, шт.	16	+GF+
Отвод 90° Ø219 сталь, шт.	1	ООО«СантехСтройКомплекс»
Отвод 90° Ду 25 сталь, шт.	2	ООО«Сантехстрой»
Переход Ø219-Ø108 сталь, шт.	1	Предпр. «Рунак»
Футляр (методом ННБ) Ø315, шт./протяж.	1/63,9	Ø315×28,6
Контрольная трубка, шт.	1	-

На законченном строительстве объекте Газификация 564 жилых строений ДНП «Александровы пруды»

(наименование объекта)

субподрядными организациями ООО «Стройавтоматика»
(наименования организаций)

выполнены следующие работы Прокладка газопровода методом ННБ

2. Проект № 018/4-000/2012 ГСН разработан ООО «РесурсПроектСтрой»
(наименование организации)

3. Строительство сети газораспределения и газопотребления осуществлялось в сроки: начало работ 24.01.2017 г.

(месяц, год)

окончание работ 08.02.2018г.

(месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2)

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, провела внешний осмотр сетей газораспределения и газопотребления, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации):

дополнительные испытания не проводились

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2)

2. Предъявленный к приемке объект вместе с прилагаемой исполнительной документацией считать принятым заказчиком с « » 20 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии
Председатель
ДНП «Александровы Пруды»



Н.А.Суворова
(инициалы, фамилия)

Представитель проектной
организации ГИП
ООО «РесурсПроектСтрой»

(подпись)

Л.В.Чижикова
(инициалы, фамилия)

Представитель
Филиала АО «Мособлгаз»
«Подольскмежрайгаз»
Начальник Подольской РЭС



А.Е.Шумейко
(инициалы, фамилия)

Представитель
МТУ Ростехнадзора
Государственный инспектор



(инициалы, фамилия)

Представитель заказчика,
осуществляющий
строительный контроль
Начальник Подольской РЭС



А.Е.Шумейко
(инициалы, фамилия)

ОБЪЕКТ СДАН:

Представитель подрядчика
(генерального подрядчика)
Главный инженер
ООО «Газводстрой-сервис+»



В.В.Зайцев
(инициалы, фамилия)

Представитель субподрядной
организации
ООО «СтройАвтоматика»
Начальник строительства



Б.И.Терещенко
(инициалы, фамилия)